

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：兆騰光電有限公司

(二)統一編號：28390079

(三)負責人：姜義盛

(四)所在地：桃園縣新屋鄉頭洲村8鄰14號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可

四、認可有效期限：自102年1月24日起至107年1月23日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園縣蘆竹鄉厚生路51號5樓)

六、認可內容：

作廢

型式認可編號	EX-A10201	設備名稱	出口標示燈							
廠牌	Tomimatsu	產地	國產							
光源種類	LED	附加功能(形狀/規格)	--							
電源種類	內置型	適用範圍	供避難引導使用之標示設備燈具							
設備規格										
項次	型號	等級區分	標示面數	燈源 功率(W)*數量	緊急電源		額定電壓 (VAC)	額定頻率 (Hz)	安裝 方式	
					種類	電壓/容量*數量				
主 型式	C3-S	C	單面	0.066*20	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式	
系 列	1	C1-S	C	單面	0.066*6	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
	2	C3S-S	C	單面	0.066*15	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
	3	BL1-S	BL	單面	0.066*11	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
	4	BH1-S	BH	單面	0.066*23	鎳氫	3.6V/700mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
	5	BL3-S	BL	單面	0.066*30	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
	6	BH3-S	BH	單面	0.066*30	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式

7	B5-S	BH	單面	0.066*60	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
8	A1-S	A	單面	0.066*40	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
9	L2-21036S	C	單面	0.066*20	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
10	L2-21060S	BH	單面	0.066*30	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
11	L2-21200S	BH	單面	0.066*60	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
12	L2-31515S	C	單面	0.066*6	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
13	L2-31036S	C	單面	0.066*20	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
14	L2-32020LS	BL	單面	0.066*11	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
15	L2-32020HS	BH	單面	0.066*23	鎳氫	3.6V/700mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
16	L2-31060LS	BL	單面	0.066*30	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
17	L2-31060HS	BH	單面	0.066*30	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
18	L2-31200S	BH	單面	0.066*60	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
19	L2-34040S	A	單面	0.066*40	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
20	C3-AL-S	C	單面	0.066*20	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
21	C3S-AL-S	C	單面	0.066*15	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式

22	BL3-AL-S	BL	單面	0.066*30	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
23	BH3-AL-S	BH	單面	0.066*30	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
24	B5-AL-S	BH	單面	0.066*60	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
25	C1-AK-S	C	單面	0.066*6	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
26	C3-AK-S	C	單面	0.066*20	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
27	BL1-AK-S	BL	單面	0.066*11	鎳氫	3.6V/350mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
28	BH1-AK-S	BH	單面	0.066*23	鎳氫	3.6V/700mAh*1	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
29	BL3-AK-S	BL	單面	0.066*30	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
30	BH3-AK-S	BH	單面	0.066*30	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
31	B5-AK-S	BH	單面	0.066*60	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式
32	A1-AK-S	A	單面	0.066*40	鎳氫	3.6V/700mAh*2	110/220	50/60	懸掛式 吸頂式 壁掛式 嵌頂式

七、注意事項：

- (一)應依出口標示燈及避難方向指示燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

作
廢

財團法人消防安全中心基金會

作
廢